



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/035/2015

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Herr Christian Zue	Datum: 26.03.2015
----------------------	--------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Gemeinderat	27.04.2015		öffentlich

Bebauungsplan Nr. 121 „Skydiving-Anlage“, Würdigung Stellungnahme Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising Süd

Sachverhalt:

Stellungnahme Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising Süd vom 5.03.2015

Wir weisen darauf hin, dass sich im Bereich der östlichen Grundstücksgrenze eine Hauptwasserleitung DN 200 GGG verläuft (siehe beiliegenden Planausschnitt). Ein Gebäudemindestabstand von 2,00 m zur Hauptwasserleitung ist einzuhalten. Die zu erstellenden Gebäude sind gemäß unseren Satzungen an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen.

Würdigungsvorschlag:

Die Stellungnahme und die Lage der Hauptwasserleitung werden zur Kenntnis genommen. Die vorhandene Hauptwasserleitung liegt ca. 20m von den Gebäudeaussenkanten entfernt, und hält damit den vorgeschriebenen Mindestabstand von 2m bei weitem ein.

Das Gebäude wird an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.

Diskussionsverlauf:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen.

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)