

621.05.6495.01 Bauhof Erneuerung Heizanlage

Gemeinderat Beschlussvorlage Skizze



GEMEINDE
NEUFAHRN

Neubau Heizanlage, Brenner Hackschnitzel ≥ 100 KW
mit Pufferspeicher und Brennstofflager ca. 15-20 m³
Leitungsführung in Heizraum Bestand, Neuaufbau
Heizungsverteilung und
Solarthermie auf Dach Bürokomplex mit Südausrichtung

Neubau Trockenlager
Hackschnitzel
Menge ca. 250-300 m³

Überdachung Bestand
Lager Box
Menge ca. 60-80m³

